

Карагинский район, п. Оссора

№ п/п	диспетчерский номер и наименование ТП	мощность установленных трансформаторов, кВА	Общая мощность ТП, кВт	Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт)	Общая присоединенная максимальная мощность, кВт	Резерв свободной мощности по тех. присоединению, кВт
1	ТП-2	ТМ-250	225	27,43	181,00	44,00
2	ТП-4	ТМ-250 250 резерв	450	77,60	433,34	16,66
3	ТП-5	ТМ-160	144	27,84	120,40	23,60
4	ТП-6	ТМ-250 ТМ-160 резерв	369	84,23	494,42	-125,42
5	ТП-9	ТМ-250	225	11,98	110,60	114,40
6	ТП-10	ТМ-160 ТМ-160 резерв	288	94,19	319,64	-31,64
7	ТП-13	ТМ-320 ТМ-320 резерв	576	160,23	882,41	-306,41
8	ТП-17	ТМ-160 ТМ-160 резерв	288	24,29	212,00	76,00
9	ТП-21	ТМ-160 ТМ-160 резерв	288	6,20	103,00	185,00
10	ТП-26	ТМ-400	360	142,17	677,36	-317,36
11	ТП-32	ТМ-100	90	2,84	50,00	40,00
12	ТП-34	ТМ-160	144	20,14	0,00	144,00
13	ТП-35	ТМ-400	360		185	175
14	ТП-36	ТМ-100	90	0	5	85