

Пенжинский район с. Манилы

№ п/п	диспетчерский номер и наименование ТП	мощность установленных трансформаторов, кВА	Общая мощность ТП, кВт	Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт)	Общая присоединенная максимальная мощность, кВт	Резерв свободной мощности по тех. присоединению, кВт
1	ТП-1	400	360,00	41,35	312,40	47,60
2	ТП-3	250	225	87,08	213,00	12,00
3	ТП-4	250	225	61,97	196,00	29,00
4	ТП-5	250	225	30,37	155,93	69,07
5	ТП-6	315	283,5	77,54	277,30	6,20
6	ТП-8	250	225	20,44	150,40	74,60
7	ТП-9	160	144	0,00	70,00	74,00
8	ТП-10	100	90	37,34	161,16	-71,16